



CÂMARA MUNICIPAL DE
Manaus

CÂMARA
ISO 9001

ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
GERENCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES



Relatório da Visita da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Águas de Manaus, realizada no dia 20 de abril de 2023.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e quarenta minutos, foi iniciada a diligência da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI das Águas de Manaus na rua 5 do conjunto habitacional Renato Souza Pinto, no bairro Cidade Nova I, na zona norte de Manaus, com a presença do vereador presidente da Comissão, vereador **Diego Afonso (União Brasil)**, do relator **Rodrigo Guedes (Podemos)**, e dos membros titulares, vereadores **Ivo Neto (Patriota)** e **Everton Assis (União Brasil)**, além do membro suplente vereador **Bessa (SD)**. A diligência começou na casa da senhora Márcia Maria Pinheiro de Deus, que havia feito o pedido na ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus, para que os vereadores da CPI visitassem o bairro, que reclamou aos vereadores da falta de pressão para a água chegar em sua casa, além da qualidade da água modificar, há dias que está barrenta e outras mais límpida. Além disso, a moradora relatou que a água falta com frequência, especialmente aos fins de semana, obrigando aos moradores a terem caixa d'água para se precaverem. Em seguida, na casa do senhor Salomão Abtibol Neto, ainda na mesma rua 5, em que os números das casas não serão divulgados por segurança dos moradores, o morador mostrou que embora ele pague sempre mais de cem reais, a água costuma faltar nos fins de semana. Ele mostrou aos vereadores sua conta de água do mês de março no valor de 154 reais e as duas caixas d'água que mantém sempre cheias para se precaver das constantes quebras no fornecimento de água. Nesta residência, foi coletada uma amostra da água para ser analisada pelos laboratórios CQ Lab e Microlab, contratados pela Águas do Amazonas, cujo relatório e laudo serão enviados à CPI. Também foi aferida pela equipe da Águas do Amazonas, coordenada pelo senhor Felipe Pole, a pressão da água que chega à casa do senhor Abtibol. Em conversa com os vereadores nesta residência, o senhor Aithirson de Lima, presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Renato Souza Pinto, informou que é constante a reclamação de todos sobre a falta de água especialmente aos fins de semana e muitas vezes também por uma parte inteira da manhã junto com a tarde, "sumindo" cerca de dez horas e trinta minutos da manhã e retornando depois das quinze horas. Ele afirmou que há cerca de 10 anos eles tinham um poço artesiano. O senhor Felipe Pole informou que o poço artesiano foi fechado pois foi constatado alto teor de ferro na água do poço, que tornava a água imprópria para o consumo humano, além de não ter a possibilidade de outro poço por ser um problema de todo o solo do conjunto residencial Renato Souza Pinto, detectado por estudos da própria Águas de Manaus. Outro questionamento dos moradores foi que,

Relatório da Visita da CPI das Águas de Manaus no dia 20 de abril de 2023

quando a água nesses longos períodos de falta, vem muito vento. O senhor Felipe Pole informou que não tem como aferir isto para diminuir o valor da conta da água. Ao receber explicações sobre o caminho da água do reservatório da Ponto do Ismael, em que se dá um problema no meio do caminho do fornecimento, todos os bairros adjacentes e próximos sofrerão por falta de água, mesmo sem ter nenhum problema, o vereador Diego Afonso solicitou à Águas de Manaus, na pessoa do senhor Felipe Pole, uma listagem de quais são os bairros com mais problemas de falta de água da capital e que mandam a maioria das reclamações. Solicitou, ainda que este relatório seja encaminhando mensalmente para a secretaria da CPI. O vereador Everton Assis solicitou que a secretaria da Comissão repasse este relatório à Águas de Manaus. Na terceira residência, do senhor Alcenir Carvalho Castelo Branco, foi aberto um buraco em sua calçada para o conserto da tubulação da rua e ele próprio teve de comprar cimento para fechar, já que a Águas de Manaus não veio fazer o serviço. O vereador Rodrigo Guedes solicitou uma resposta ao senhor Alcenir, de ressarcimento do gasto na calçada, já que era de responsabilidade da Águas de Manaus. Também foi solicitado à Águas do Amazonas que retorne sobre o buraco que ainda continua ao lado da casa deste morador, mas que seria da alçada da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a visita ao meio-dia. E para que conste eu, Liege Albuquerque (redatora da CPI das Águas de Manaus)-----, lavrei o presente Relatório que depois de lido, discutido e aprovado foi assinado pelos membros presentes.


Ver. Diego Afonso (União Brasil)
Presidente da CPI Águas de Manaus


Ver. Ivo Neto (Patriota)
Membro


Ver. Rodrigo Guedes (Podemos)
Relator


Ver. Everton Assis (União Brasil)
Membro-Titular


Ver. Bessa (SD)
Suplente

